

г. Быхса

01.03.2013г.

Кас.: состояние квартир п. Досчатое Чирнина 56 после зимнего периода 2012-2013г.г.

Осмотрены в присутствии жильцов следующие квартиры дома п. Досчатое Чирнина 56:

1. Квартира №2:
В комнатах в углах и на откосах окон плесень и конденсат, вентиляция не работает (холодный воздух задувает в квартиру).
2. Квартира №5:
В комнатах в углах и на откосах окон плесень и конденсат, вентиляция не работает (холодный воздух задувает в квартиру).
3. Квартира №7:
В комнатах в углах и на откосах окон плесень и конденсат, вентиляция не работает (холодный воздух задувает в квартиру).
4. Квартира №10:
В зале на стене плесень, стена мокнет.
5. Квартира №13:
В комнатах в углах и на откосах окон плесень и конденсат, вентиляция не работает (холодный воздух задувает в квартиру).
6. Квартира №15:
По нижней части квартиры плесень.
7. Квартира №17:
На откосах окон плесень и конденсат, вентиляция не работает (холодный воздух задувает в квартиру).
8. Квартира №19:
В комнатах плесень.
9. Квартира №29:
На откосах окон плесень и конденсат, вентиляция не работает (холодный воздух задувает в квартиру).
10. Квартира №34:
Вентиляция не работает (холодный воздух задувает в квартиру).
11. Квартира №46:
В комнатах в углах и на откосах окон плесень и конденсат, вентиляция не работает (холодный воздух задувает в квартиру).

Вывод: все проблемы дома п. Досчатое Чирнина 56 изложенные в настоящем акте повторились после зимнего периода и застройщик ООО «Стройотделка» не принял никаких мер для устранения недостатков.

Прилагается:

1. Акт от 30.03.2012г., составленный администрацией городского округа Быхса Нижегородской области, в котором выше перечисленные недостатки наблюдались после зимнего периода 2011-2012г.г.