

АКТ

Г. ВЫКСА

« 5 » октября 2015 Г.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ Назначена комиссия ЗОС, Варнава
Строй-инвест" Балашиковой ВБ, мастера
Шилова Г.Н. в присутствии представителя
МУП "Воскресенское" Ворохобова В


В ПРИСУТСТВИИ КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ПО АДРЕСУ:
ст. по дому № 36 - Косаревой В.А. ст. по дому № 31 Садовникова
ст. по дому № 35А - Барончикова О.
ст. по дому № 42 - Чернецов А.В.
ПРОИЗВЕЛА ОСМОТР КВАРТИРЫ (ПОДЪЕЗДА, КРОВЛИ), В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСМОТРА ВЫЯВЛЕНО

Перепад давления на элеваторном узле
отсутствует: $R_{\text{н}} = 3,0 \text{ кПа}$
 $R_{\text{об}} = 3,0 \text{ кг/см}^2$

Ремонтную работу по устранению
теплоты

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

ПОДПИСИ:



ст. по дому № 42 Кору (Чернецов)

Балашикова ВБ

Шилова Г.Н.

Ворохобова В.Н. - от партии отказалась

ст. по дому Барончикова О.А. 
г 36 кв 90 Гилкина 
г 31 кв 98 ст. по дому СА - Садовникова